



Türk Akreditasyon Kurumu

AKREDİTASYON SERTİFİKASI

Deney Laboratuvarı olarak faaliyet gösteren,

YENİKÖY KEMERKÖY ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Merkez Adres: BAĞDAMLARI MAH. MERKEZ_18 SK. İDARI BİNA NO:160 -/- MİLAS Muğla / Türkiye

TÜRKAK tarafından yapılan denetim sonucunda TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre Ek'te yer alan kapsamlarda akredite edilmiştir.

Akreditasyon No : AB-1201-T

Akreditasyon Tarihi : 19.10.2017

Revizyon Tarihi / No : 27.04.2023 / 03

Bu Sertifika, yukarıda açık adı ve adresi yazılı Kuruluşun TS EN ISO/IEC 17025:2017 Standardına, ilgili Yönetmelik ve Tebliğlere uygunluğunu sürdürmesi halinde **17.10.2025** tarihine kadar geçerlidir.

Güliden Banu Müderrisoğlu
Genel Sekreter



Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ISO/IEC 17025 alanında Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile çok taraflı anlaşma (MLA/MRA) imzalamıştır.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre Güliden Banu Müderrisoğlu tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. E-imzalı belgeyi doğrulamak için QR kodunu kullanabilirsiniz.

 Deney TS EN ISO/IEC 17025 AB-1201-T	YENİKÖY KEMERKÖY ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Akreditasyon No: AB-1201-T Revizyon No: 03 Tarih: 27.04.2023	
	Deney Laboratuvarı	
	Adresi : BAĞDAMLARI MAH. MERKEZ_18 SK. İDARI BINA NO:160 -/- MİLAS Muğla / Türkiye	Telefon : +90 252 558 0293 Fax : - E-Posta : linyit.kdl@ykenerji.com.tr Web Sitesi : www.ykenerji.com.tr

Yakıtlar		
Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler	Deney Adı	Deney Metodu (Ulusal, Uluslararası Standartlar, İşletme-içi Metotlar)
Taşkömürü	Toplam Nem Miktarı Tayini	ISO 589 - Yöntem B2
Kömür, Kok	Üst Isıl Değer Tayini ve Alt Isıl Değerin Hesaplanması Bomba Kalorimetre Yöntemi	TS ISO 1928
Kahverengi Kömür, Linyit	Genel Analizler İçin Numune Hazırlama Yöntemi	TS 4744
Kömür, Kok	Toplam Kükürt (S) Miktarı Tayini Yüksek Sıcaklıktaki Tüp Fırınında Yakma Yöntemi	ASTM D4239
Kömür, Kok	Uçucu Madde Miktarı Tayini	ASTM D3175
Kömür, Kok	Kül Miktarı Tayini	ASTM D3174
Kömür Kok	Alt ve Üst Isıl Değer Tayini ve Alt Isıl Değerin Hesaplanması Mikroprosesör Kontrollü İzoperibol Bomba Kalorimetresi ile	ASTM D5865
Kömür, Kok	Nem Miktarı Tayini	ASTM D3173/D3173M

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre Gülden Banu Müderrisoğlu tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. E-imzalı belgeyi doğrulamak için QR kodunu kullanabilirsiniz.

